

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6302AQ2740

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Walter Fischer GmbH & Co. KODRA-Apparatebau KG Bruno-Jacoby-Weg 9, D-70597 Stuttgart (Degerloch)
Vertreiber <i>distributor</i>	Walter Fischer GmbH & Co. KODRA-Apparatebau KG Bruno-Jacoby-Weg 9, D-70597 Stuttgart (Degerloch)
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Rohrunterbrecher Typ DC (6309)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Rohrunterbrecher
Modell <i>model</i>	Typ A 9, Bauform A1
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: SP 001/11 vom 12.04.2011 (TZW) KTW-Prüfung: KA 052/10 vom 22.09.2010 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: 073A06_2 vom 13.12.2006 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-2 (01.01.2008) DIN EN 14453 (01.08.2005) BGA KTW (07.01.1977) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	31.07.2015 / 10-0353-WNV

18.04.2011 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Typ A 9	Bauform: A 1 Nennweite: DN 15	

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

Die Einhaltung der Anforderungen gemäß DVGW W270 (01.11.2007) Anhang A.1.1: "Werkstoffe für den generellen Einsatz im Trinkwasserbereich" wurde mit dem Prüfbericht 073A06_2 vom 13.12.2006 (TZW) nachgewiesen.